

Inspekční certifikát číslo 2129/2014

Při pravidelné kontrole kvality paliv provedené dne: 31.07.2014
na čerpací stanici firmy Chemis engine a.s.
Slavkov, U Splavu

byly provedeny odběry paliv v souladu s ČSN 65 6005 a ČSN ISO 3170.

Odebrány byly následující druhy paliv:

paliva pro zážehové motory, automobilové benziny bezolovnaté (standardní inspekční postup SIP 1)

BA 95 Super

číslo vzorku: 63785

paliva pro vznětové motory (standardní inspekční postup SIP 2)

Nafta motorová

číslo vzorku: 63786

Vzorky odebraných paliv byly zkoušeny v AZL 1152.1 a jsou hodnoceny v následujících ukazatelích:
Automobilové benziny (SIP 1):

Destilační zkouška
Kyslíkaté látky a kyslík
OČVM
Složení benzínu
Tlak par DVPE
Vzhled

Motorová nafta (SIP 2.1):

Bod vzplanutí P.M.
MEMK
Síra
Voda KF
Vzhled

Limitní hodnoty pro jednotlivé druhy paliv byly hodnoceny podle následujících jakostních norem
na základě podkladů číslo: 8

- Automobilové benziny bezolovnaté
- Motorové nafty

ČSN EN 228 (2013)+Z1(/2014)

ČSN EN 590 (2014)+oprava 1(2014)

**Odebrané vzorky paliv vyhověly v hodnocených ukazatelích
limitním hodnotám uvedených jakostních norem**

Datum ukončení inspekce a vystavení certifikátu: 13.8.2014


vedoucí inspekčního orgánu

