

Inspekční certifikát číslo 206/2015

Při pravidelné kontrole kvality paliv provedené dne: 19.01.2015
na čerpací stanici firmy Chemis engine a.s.
Pasohlávky I

byly provedeny odběry paliv v souladu s ČSN 65 6005 a ČSN ISO 3170.

Odebrány byly následující druhy paliv:
paliva pro vznětové motory (standardní inspekční postup SIP 2)

Nafta motorová

číslo vzorku: 70763

Vzorky odebraných paliv byly zkoušeny v AZL 1152.1 a jsou hodnoceny v následujících ukazatelích:

Motorová nafta (SIP 2.1):

**Bod vzplanutí P.M.
CFPP
MEMK
Voda KF
Vzhled**

Limitní hodnoty pro jednotlivé druhy paliv byly hodnoceny podle následujících jakostních norem
na základě podkladů číslo: 1

- Motorové nafty

ČSN EN 590 (2014)+oprava 1(2014)

**Odebraný vzorek paliva vyhověl v hodnocených ukazatelích
limitním hodnotám uvedené jakostní normy**

Datum ukončení inspekce a vystavení certifikátu: 23.1.2015


vedoucí inspekčního orgánu



Inspekční certifikát číslo 207/2015

Při pravidelné kontrole kvality paliv provedené dne: 19.01.2015
na čerpací stanici firmy Chemis engine a.s.
Pasohlávky II

byly provedeny odběry paliv v souladu s ČSN 65 6005 a ČSN ISO 3170.

Odebrány byly následující druhy paliv:
paliva pro vznětové motory (standardní inspekční postup SIP 2)

Nafta motorová

číslo vzorku: 70764

Vzorky odebraných paliv byly zkoušeny v AZL 1152.1 a jsou hodnoceny v následujících ukazatelích:

Motorová nafta (SIP 2.1):

**Bod vzplanutí P.M.
CFPP
MEMK
Voda KF
Vzhled**

Limitní hodnoty pro jednotlivé druhy paliv byly hodnoceny podle následujících jakostních norem
na základě podkladů číslo: 1

- **Motorové nafty** ČSN EN 590 (2014)+oprava 1(2014)

**Odebraný vzorek paliva vyhověl v hodnocených ukazatelích
limitním hodnotám uvedené jakostní normy**

Datum ukončení inspekce a vystavení certifikátu: 23.1.2015


vedoucí inspekčního orgánu

