

Inspekční certifikát číslo 517/2015

Při pravidelné kontrole kvality paliv provedené dne: 18.02.2015
na čerpací stanici firmy Chemis engine a.s.
Dolní Kounice, Ivančická

byly provedeny odběry paliv v souladu s ČSN 65 6005 a ČSN ISO 3170.

Odebrány byly následující druhy paliv:

paliva pro zážehové motory, automobilové benziny bezolovnaté (standardní inspekční postup SIP 1)

BA 95 Super

číslo vzorku: 72052

paliva pro vznětové motory (standardní inspekční postup SIP 2)

Nafta motorová

číslo vzorku: 72053

Vzorky odebraných paliv byly zkoušeny v AZL 1152.1 a jsou hodnoceny v následujících ukazatelích:
Automobilové benziny (SIP 1):

Destilační zkouška
Kyslíkaté látky a kyslík
OČ VM
Složení benzínu
Vzhled

Motorová nafta (SIP 2.1):

Bod vzplanutí P.M.
CFPP
MEMK
Voda KF
Vzhled

Limitní hodnoty pro jednotlivé druhy paliv byly hodnoceny podle následujících jakostních norem
na základě podkladů číslo: 3

- Automobilové benziny bezolovnaté
- Motorové nafty

ČSN EN 228 (2013)+Z1(/2014)

ČSN EN 590 (2014)+oprava 1(2014)

**Odebrané vzorky paliv vyhověly v hodnocených ukazatelích
limitním hodnotám uvedených jakostních norem**

Datum ukončení inspekce a vystavení certifikátu: 26.2.2015


vedoucí inspekčního orgánu

